

检索号	2016-HP-0109
-----	--------------

建设项目环境影响报告表

项目名称：邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程

建设单位：国网江苏省电力公司徐州供电公司

编制单位：江苏辐环环境科技有限公司

编制日期：2016 年 4 月



建设项目环境影响评价资质证书

机构名称：江苏辐环环境科技有限公司

住 所：南京市建邺区河西商务中心区B地块新地中心二期1011室

法定代表人：潘葳

资质等级：乙级

证书编号：国环评证 乙字第 1995 号

有效期：2016年3月16日至2020年3月15日

评价范围：环境影响报告书乙级类别 — 输变电及广电通讯***

环境影响报告表类别 — 一般项目：核与辐射项目***



项目名称：邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程

文件类型：环境影响报告表

适用的评价范围：核与辐射项目—送（输）变电工程

法定代表人：

主持编制机构：江苏辐环环境科技有限公司

一、建设项目基本情况

项目名称	邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程				
建设单位	国网江苏省电力公司徐州供电公司				
建设单位负责人	/		联系人	/	
通讯地址	/				
联系电话	/	传真	/	邮政编码	/
建设地点	/				
立项审批部门	/		批准文号	/	
建设性质	改造		行业类别及代码	电力供应业, D4420	
占地面积 (m ²)	/		绿化面积 (m ²)	/	
总投资 (万元)	/	其中: 环保投资(万元)	/	环保投资占总投资比例	/
评价经费 (万元)	/	预期投产日期	/		
输变电工程建设规模及主要设施规格、数量: 邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程建设内容为: ① 建设 220kV 邵场变至平墩变线路改造工程, 新建线路路径全长约 10.8km, 全线同塔双回架设。 ② 建设 220kV 邵场变至红卫变线路改造工程, 新建线路路径全长约 16.5km, 与 110kV 邵场变至杜村变线路混压四回架设约 2.6km (第 4 回线预留), 其余段混压四回设计 220kV 双回挂线。					
水及能源消耗量	/				
名 称	消耗量	名 称	消耗量		
水 (吨/年)	/	柴油 (吨/年)	/		
电 (度)	/	燃气 (标立方米/年)	/		
燃煤 (吨/年)	/	其它	/		
废水 (工业废水、生活污水) 排水量及排放去向: 废水类型: / 排 水 量: / 排放去向: /					
输变电设施的使用情况: 220kV 输电线路工程运行时产生工频电场、工频磁场、噪声影响。					

工程内容及规模:**● 项目由来**

邳州市城区内现有多条 220kV 架空线路,不仅影响城区的整体美观,而且大大限制了城市规划的统一。220kV 高压线主要涉及 220kV 邵场变至平墩变线路(2 回)、220kV 邵场变至红卫变线路(2 回)。为了保障城区的电力供应,市区的规划统一,邳州市政府将对这些 220kV 架空线进行迁移改造。因此,徐州供电公司启动了邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程。目前该工程已建成。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求,该项目需要进行环境影响评价。据此,国网江苏省电力公司徐州供电公司委托我公司进行该项目的环境影响评价,接受委托后,我公司通过资料调研、现场勘察、评价分析,并委托有资质单位对项目周围环境进行了监测,在此基础上编制了邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程环境影响报告表。

● 工程规模

邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程建设内容为:

- ① 建设 220kV 邵场变至平墩变线路改造工程,新建线路路径全长约 10.8km,全线同塔双回架设;拆除原 220kV 邵场变至平墩变线路约 12km。
- ② 建设 220kV 邵场变至红卫变线路改造工程,新建线路路径全长约 16.5km,与 110kV 邵场变至杜村变线路混压四回架设约 2.6km(第 4 回 110kV 线预留),其余段混压四回设计 220kV 双回挂线;拆除原 220kV 邵场变至红卫变线路约 23.4km。

● 地理位置

邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程位于邳州市境内。项目地理位置示意图见附图 1。

● 220kV 线路路径

220kV 邵场变至平墩变线路改造工程:在邳苍路东侧将原邵场至平墩线路#4~#5 之间开断,向北双回架设至五杨路北侧,右转向东架设,途径后沙沟村、果园村,跨越东外环路后向北再次与原 220kV 邵平线两条单回路分别搭接,线路路径全长 10.8km,全线同塔双回架设,同时将拆除原 220kV 邵场变至平墩变线路约 12km。

220kV 邵场变至红卫变线路改造工程：220kV 邵场变至红卫变线路（2 回）、110kV 邵场变至杜村变线路（1 回）由邳苍路处开断点，采用混压四回（第 4 回 110kV 线预留）往北架设至五杨路右转，沿新建 220kV 邵场变至平墩变线路南侧向东架设至 110kV 杜村变北侧，110kV 邵场至杜村变线路利用电缆下线，接入 110kV 杜村变。220kV 邵场变至平墩变线路继续向东架设沿途经过后沙沟村、果园村，至东外环路东侧，右转平行于东外环路向南架空走线，最终接入 220kV 红卫变，线路路径全长约 16.5km，与 110kV 邵场变至杜村变线路混压四回架设约 2.6km，其余段混压四回设计 220kV 双回挂线；同时将拆除原 220kV 邵场变至红卫变线路约 23.4km。

备注：110kV 邵场变至杜村变线路不属于本工程。

线路路径示意图见附图 2。

● 产业政策相符性

邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程是邳州新城区规划中的重要环节，是新城区电力稳定供应的保障，属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中鼓励发展的项目（“第一类鼓励类”中的电网改造与建设），符合国家相关产业政策。

● 规划相符性

邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程位于邳州市境内，对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），本工程 220kV 线路路径不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区，该工程 220kV 线路路径选址已获得邳州市规划局的批准。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求，同时也符合电力发展规划的要求。

● 原有相关工程环保手续履行情况

本期原 220kV 邵场变至平墩变线路、220kV 邵场变至红卫变线路因建设年代较早，未履行相关环保手续。

编制依据:

1、国家法律、法规及相关规范

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014 年修订), 2015 年 1 月 1 日施行
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》, 2003 年 9 月 1 日施行
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》(2008 年修订本), 2008 年 6 月 1 日施行
- (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》, 1997 年 3 月 1 日施行
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015 年修订本), 2015 年 4 月 24 日修订
- (6) 《中华人民共和国水土保持法》, 2011 年 3 月 1 日施行
- (7) 《中华人民共和国土地管理法》, 2004 年 8 月 28 日第二次修正
- (8) 《建设项目环境保护管理条例》, 国务院令第 253 号, 1998 年 11 月 29 日施行
- (9) 《电力设施保护条例》, 国务院令第 588 号, 2011 年 1 月 8 日修正
- (10) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》, 环境保护部 33 号令, 2015 年 6 月 1 日施行
- (11) 《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》, 国家发改委第 21 号令, 2013 年 5 月 1 日起施行
- (12) 《电力设施保护条例实施细则》(2011 年 6 月 30 日修订本), 2012 年 1 月 4 日施行
- (13) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》, 环发[2012]77 号, 2012 年 7 月 3 日施行
- (14) 《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》, 环办[2012]131 号, 2012 年 10 月

2、地方法规及相关规范

- (1) 《江苏省环境保护条例(修正)》, 1997 年 7 月 31 日施行
- (2) 《江苏省电力保护条例》, 2008 年 5 月 1 日施行
- (3) 《江苏省生态红线区域保护规划》, 苏政发[2013]113 号, 2013 年 8 月 30 日施行
- (4) 《江苏省环境噪声污染防治条例(2012 年修订)》, 2012 年 2 月 1 日施行

(5)《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》，苏环办〔2015〕256 号，2015 年 10 月 25 日施行

3、评价导则、技术规范

- (1)《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2011)
- (2)《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-1993)
- (3)《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)
- (4)《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)
- (5)《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)
- (6)《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)
- (7)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)

4、行业规范

- (1)《110kV-750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)

评价工作等级：

(1) 电磁环境影响评价工作等级

本工程 220kV 线路为架空线路，边导线地面投影外两侧各 15m 范围内有电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)中电磁环境影响评价依据划分(见表 1.4-1)，本项目架空线路评价工作等级为二级。

(2) 声环境影响评价工作等级

本工程 220kV 输电线路沿线经过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类、4a 类地区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，建设项目在 2 类地区的评价工作等级为二级，建设项目在 4a 类地区的评价工作等级为三级，本工程输电线路声环境影响评价按较高级别的评价等级进行评级，即二级。由于线路工程建设前后对敏感目标的噪声贡献值不大，对周围声环境影响较小，根据《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2011)的要求，评价等级可降一级。因此本项目的声环境影响评价等级为三级，只进行环境影响分析。

(3) 生态环境影响评价工作等级

本工程输电线路不涉及特殊及重要生态敏感区，线路长度约为 27.3km(小于 50km)，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中表 1，确定本工程生态环境影响评价工作等级为三级。

评价范围：

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009),本项目的环评评价范围如下:

表 1 评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
220kV 架空线路	工频电场、工频磁场	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域
	噪声	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域
	生态	线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 (不涉及生态敏感区)

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

邳州市位于江苏省北部，徐州与连云港之间。东与新沂市为邻，西与徐州市铜山区和贾汪区毗连，南接睢宁县和宿迁市宿豫区，北界山东省。地理坐标为东经 117°35'50"~118°10'40"，北纬 34°07'~34°40'48"。东西距离 52 公里，南北距离 61 公里。西北部和西南部山峦起伏，腹地河流如织。

邳州地势西北高、东南低。根据地势高低，全境地貌分为平原洼地、坡地、山地和水域四种类型。其中平原洼地为邳州地形主体，面积 2088 平方公里，占面积的 51.7%。市境界于黄淮之间。邳州地处北纬 34 度附近，属暖温带半湿润季风气候，四季分明，季风显著，光照和雨量充足，历年以来年平均气温 14.0℃，年平均降水量 867.8mm，年平均日照时数 2318.6 小时。

本工程位于邳州市境内，线路沿东外环路及村庄边缘走线。经现场踏勘分析，工程建设区域内没有自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需特殊保护的地区，评价范围内没有国家需要重点保护的野生动植物。

此外，根据现场勘查，本工程附近未发现有价值的文物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

2015 年，邳州完成地区生产总值完成 673 亿元，增长 11.4%；一般公共预算收入 55.6 亿元，增长 13.7%，税收占比达 85%；城乡居民收入分别达 24675 元、14088 元，增长 9.8%和 11.5%；全国百强县排名提升至第 46 位，蝉联中国中小城市综合实力百强、最具投资潜力百强。

邳州市有各级各类学校 286 所。幼儿园 74 所，小学 161 所（另有办学点 79 个），初级中学 35 所，高级中学 11 所，职业学校 2 所，特殊教育学校 3 所。邳州现有中小学教师 16559 人，在校学生 318323 人，其中在园儿童数 18769 人，小学 141039 人，初中 113688 人，普通高中 38595 人，职业高中 6232 人。邳州适龄儿童少年入学率小学和初中为 100%，高中达 75%，适龄幼儿入园率超过 76%。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目建设地点周围存在 110kV 邵场变至杜村变线路等电磁污染源。

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、电磁环境、生态环境等）

由检测结果可知，220kV 配套线路沿线敏感目标测点处昼间噪声为 43.2dB(A)~43.4dB(A)，夜间噪声为 40.2dB(A)~40.4dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。

监测结果表明，邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程沿线测点处的工频电场强度为 97.8V/m~187.6V/m，工频磁感应强度（合成量）为 0.329 μ T~1.035 μ T，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

对照《江苏省生态红线区域保护规划（2013 年）》，本工程线路评价范围内无自然保护区、风景名胜区等生态红线区。

根据现场踏勘，本工程评价范围内的环境保护目标主要为工程周围的民房、厂房、等，共约 9 处，约 251 户民房、1 座敬老院、1 座幼儿园，可能跨越其中的 92 户民房及 1 座幼儿园。详见表 2。

表 2 邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程周围环境保护目标

工程类别	序号	敏感目标名称	保护目标规模	房屋类型
			评价范围内	
220kV 邵场变至平墩变线路改造工程	1	/	23 户（跨越 9 户）	1~2 层尖/平顶
	2	/	106 户（跨越 44 户）	1~2 层尖/平顶
220kV 邵场变至红卫变线路改造工程	3	/	42 户（跨越 18 户）	1~2 层尖/平顶
	4	/	22 户（跨越 2 户）	1~2 层尖/平顶
	5	/	1 座	2 层尖顶
	6	/	28 户民房（跨越 14 户）、1 座幼儿园（跨越）	1~2 层尖/平顶
	7	/	9 户（跨越 2 户）	2 层尖顶
	8	/	16 户（跨越 3 户）	1~2 层尖/平顶
	9	/	5 户	1~2 层尖/平顶

注：E 表示电磁环境质量要求为工频电场 ≤ 4000 V/m；

B 表示电磁环境质量要求为工频磁场 $\leq 100\mu\text{T}$;

N 表示声环境符合噪声区域规划。

四、评价适用标准

环 境 质 量 标 准	工频电场、工频磁场： 电磁环境中公众曝露限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的标准，即工频电场：4000V/m；工频磁场：100μT。 架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m。 声环境 在居民、商业、工业混杂区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准（昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A））； 相邻区域为 2 类声环境功能区，在交通干线两侧 35m$\pm$5m 距离内的声环境敏感建筑物，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准（昼间 70dB（A）、夜间 55dB（A））。
污 染 物 排 放 标 准	施工场界环境噪声排放标准： 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
总 量 控 制 指 标	无

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示):

1、施工期

1) 架空输电线路

高压输电线路建设采用张力架线方式。在展放导线过程中，展放导引绳需由人工完成，但由于导引绳一般为尼龙绳，重量轻、强度高，在展放过程中仅需清理出很窄的临时通道，对树木和农作物等造成的影响很小，且在架线工程结束后即可恢复到原来的自然状态。

拆除的铁塔及导线等建筑垃圾集中处理，塔基处进行复垦，尽快恢复原貌。

施工期主要污染因子有施工噪声、扬尘、废（污）水、固废，此外表现为土地占用、植被破坏和水土流失。

2、运行期

本工程为电厂送出工程，即电厂发电后经升压站，将电流通过送电线路的导线并网接入国家电网变电站，变电后送出至下一级变电站。线路工程的工艺流程如下：




图 1 220kV 线路工程工艺流程及产污环节示意图

污染分析:

1、施工期

(1) 施工噪声

施工期材料运送所使用交通工具和施工期机械运行将产生噪声。

(2) 施工废水

施工期废水污染源主要为施工人员所产生的生活污水。

(3) 施工废气

大气污染物主要为施工扬尘。

(4) 施工固废

固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。拆除的废旧铁塔、导线作为废旧物资回收利用。

(5) 生态

施工期对生态环境的主要影响为土地占用。本工程对土地的占用主要表现为施工期的临时占地。

工程临时占地包括站区临时施工场地、牵张场等线路临时施工场地、施工临时道路。

本工程需拆除部分铁塔，拆除的塔基等建筑垃圾集中处理，塔基处进行复垦、绿化等，尽快恢复原貌，减小对环境的影响。

此外，线路施工时对土地开挖会破坏少量植被，可能会造成水土流失。

2、运行期

(1) 工频电场、工频磁场

输电线路在运行中，会形成一定强度的工频电场、工频磁场。高压输电线路在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁场。

(2) 噪声

架空输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的。根据相关研究结果及近年来实测数据表明，一般在晴天时，线下人耳基本不能感觉到线路运行噪声，测量值基本和环境背景值相当。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度 及产生量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污 染 物	施工场地	扬尘	少量	少量
水 污 染 物	施工场地	生活污水	少量	及时清理，不外排
电 磁 环 境	输电线路	工频电场 工频磁场	/	工频电场：<4000V/m 工频磁场：<100μT 农田地区：10kV/m
固 体 废 物	施工场地	生活垃圾 建筑垃圾	少量	及时清理，不外排
		废旧铁塔、导线	少量	作为废旧物资回收利用
噪 声	施工场地	施工机械噪声	<70dB(A)	满足《建筑施工场界环境噪声 排放标准》（GB12523-2011） 中相应要求
	输电线路	噪声	较小	影响较小
其他	/			
主要生态影响（不够时可另附页）				
对照《江苏省生态红线区域保护规划（2013年）》，本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜 区等生态红线区。本工程线路周围均为已开发区域，工程建设对生态环境的影响主要为土地占 用、植被破坏和水土流失。通过采取加强施工管理，缩小施工范围，少占地，少破坏植被，开挖 作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于 植被恢复等措施；拆除的铁塔及导线等建筑垃圾集中处理，塔基处进行复垦、绿化等，尽快恢复 原貌。因此，本工程建设对周围生态环境影响很小。				

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

施工期主要污染因子为：噪声、扬尘、废水、固废，此外主要环境影响还表现为对生态的影响。

1、施工噪声环境影响分析

线路施工会产生施工噪声，主要有运输车辆的噪声以及基础、架线施工中各种机具的设备噪声等。架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备会产生一定的机械噪声，其声级一般小于 70dB(A)。

工程施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，尽量错开高噪声设备使用时间，禁止夜间施工等措施最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

本工程施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，对周围声环境影响较小。

2、施工扬尘环境影响分析

施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

通过采取上述环保措施，本工程施工扬尘对周围环境影响较小。

3、施工废水环境影响分析

线路工程塔基施工中混凝土一般采用人工拌和，基本无废水排放。

线路施工阶段，施工人员居住在施工点附近租住的单位宿舍内，生活污水排入居住点的化粪池中及时清理。因此线路工程施工过程中产生的废水主要为施工人员产生的少量生活污水。

通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。

4、施工固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾两类。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。

施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放；弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的弃土弃渣和生活垃圾交由有资质单位处理处置。

拆除的塔基等建筑垃圾集中处理，拆除的铁塔、导线作为废旧物资统一回收利用。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

5、施工期生态环境影响分析

对照《江苏省生态红线区域保护规划（2013 年）》，本工程配套线路不涉及重要生态功能保护区。

本工程线路周围为已开发区域，工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。

①土地占用

本工程对土地的占用主要是施工期的临时占地。工程临时占地包括线路临时施工场地、施工临时道路。

材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。

②植被破坏

输电线路施工时的土地开挖会破坏少量地表植被，建成后，对拆除、新建塔基处及临时施工占地及时进行复耕、固化或绿化处理，景观上做到与周围环境相协调，对周围生态环境影响很小。

③水土流失

在土建施工时土石方开挖、回填以及临时堆土等，若不妥善处置均会导致水土流失。施工时通过合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。此外，塔基等拆除后，采取有效工程措施恢复水土保持功能，减小原有塔基拆除对周围区域生态影响。

综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本工程施工期的环境影响较小。

营运期环境影响评价：

1、电磁环境影响分析

邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程在认真落实电磁环境保护措施后；工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。

电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。

2、声环境影响分析

架空输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的。根据相关研究结果及近年来实测数据表明，一般在晴天时，线下人耳基本不能感觉到线路运行噪声，测量值基本和环境背景值相当。

本工程输电线路架空段，在设计施工阶段，通过提高导线加工工艺使导线表面光滑、提高导线对地高度等措施减少电晕发电，以降低可听噪声，对周围敏感目标的声环境影响较小。

八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染物	施工场地	扬尘	运输散体材料时密闭;施工现场设置围挡,弃土弃渣等合理堆放,定期洒水;对空地硬化和覆盖,减少裸露地面面积	能够有效防止扬尘污染
水 污染物	施工场地	生活污水	居住点的化粪池中及时清理	不影响周围水环境
电磁 环境	输电线路	工频电场 工频磁场	提高导线对地高度,优化导线相间距离以及导线布置,以降低输电线路对周围电磁环境的影响	工频电场: <4000V/m 工频磁场:<100 μ T 农田地区: 10kV/m
固体 废物	施工场地	生活垃圾 建筑垃圾	交由有资质单位处理	不外排,不会对周围环境产生影响
		拆除铁塔、导线	作为废旧物资回收利用	
噪 声	施工场地	噪声	选用低噪声施工设备,尽量错开高噪声设备使用时间,夜间不施工	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应要求
	输电线路	噪声	提高导线加工工艺使导线表面光滑、提高导线对地高度	影响很小
其他	/			

生态保护措施及预期效果:

对照《江苏省生态红线区域保护规划(2013 年)》,本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜區等生态红线区。

本工程线路周围均为已开发区域,工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。通过采取加强施工管理,缩小施工范围,少占地,少破坏植被,开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式,尽量把原有表土回填到开挖区表层,以利于植被恢复等措施;拆除的铁塔及导线等建筑垃圾集中处理,塔基处进行复垦、绿化等,尽快恢复原貌。因此,本工程建设对周围生态环境影响很小。

九、结论与建议

结论:

(1) 项目概况及建设必要性:

1) 项目概况: 邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程建设内容为:

- ① 建设 220kV 邵场变至平墩变线路改造工程, 新建线路路径全长约 10.8km, 全线同塔双回架设; 拆除原 220kV 邵场变至平墩变线路约 12km。
- ② 建设 220kV 邵场变至红卫变线路改造工程, 新建线路路径全长约 16.5km, 与 110kV 邵场变至杜村变线路混压四回架设约 2.6km (第 4 回 110kV 线预留), 其余段混压四回设计 220kV 双回挂线; 拆除原 220kV 邵场变至红卫变线路约 23.4km。

2) 建设必要性: 为了保证城市的发展需求, 保障城区的电力供应, 邳州市政府对新城区该些线路进行了迁移改造, 因此, 徐州供电公司启动了邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程。

(2) 产业政策相符性:

邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程是邳州新城区规划中的重要环节, 是新城区电力稳定供应的保障, 属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录 (2011 年本) (修正)》中鼓励发展的项目 (“第一类鼓励类”中的电网改造与建设), 符合国家相关产业政策。

(3) 选址合理性:

邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程位于邳州市境内, 对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113 号), 本工程 220kV 线路路径不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区, 该工程 220kV 线路路径选址已获得邳州市规划局的批准。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求, 同时也符合电力发展规划的要求。

(4) 项目环境质量现状:

①工频电场和工频磁场环境: 邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程沿线测点处的工频电场强度为 97.8V/m~187.6V/m, 工频磁感应强度 (合成量) 为 0.329 μ T~1.035 μ T, 所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

②噪声：邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程沿线敏感目标测点处昼间噪声为 43.2dB(A)~43.4dB(A)，夜间噪声为 40.2dB(A)~40.4dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准要求。

(5) 环境影响评价：

通过类比监测和理论预测，邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程周围的工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值。

(6) 环保措施：

1) 施工期

运输散体材料时密闭，施工现场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积；施工人员产生的生活污水排入居住点化粪池，及时清理；施工时选用低噪声施工设备，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工；施工建筑垃圾和生活垃圾交由有资质单位处理处置；加强施工管理，缩小施工范围，少占地，少破坏植被，开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复。拆除的塔基等建筑垃圾集中处理，工程建设尽可能利用原有塔基占地，减小对环境的影响。

2) 运行期

①电磁环境：架空线路建设时线路采用提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方式，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标，线路必须跨越居民住宅等环境敏感目标时，按本报告要求保持足够的净空高度，确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。

②声环境：架空线路建设时通过提高导线加工工艺使导线表面光滑、提高导线对地高度等措施减少电晕放电，以降低可听噪声，对周围敏感目标的声环境影响较小。

综上所述，邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程符合国家产业政策，符合区域总体发展规划和法律法规，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场、噪声等对周围环境影响较小，从环保角度分析，邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程的建设可行。

建议：

工程建成后应及时报环保部门申请竣工环保验收，验收合格后方可投入正式运行。

预审意见：

经办人：

年 月 日
公 章

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：

年 月 日
公 章

审批意见:

经办人:

公 章
年 月 日

邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1 项目概况

本项目建设内容见表 1.1。

表 1.1 本项目建设内容

序号	工程名称	内 容	规 模
1	邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程	220kV 邵场变至平墩变线路改造工程	线路路径全长约 10.8km, 全线同塔双回架设;
		220kV 邵场变至红卫变线路改造工程	线路路径全长约 16.5km, 与 110kV 邵场变至杜村变线路混压四回架设约 2.6km (第 4 回线预留), 其余段混压四回设计 220kV 双回挂线。

1.2 评价因子

本项目电磁环境影响评价因子见表 1.2。

表 1.2 电磁环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

1.3 评价标准

电磁环境中公众曝露限值执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 表 1 中标准, 即工频电场: 4000V/m; 工频磁场: 100 μT 。

架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所, 其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m。

1.4 评价工作等级

本工程 220kV 线路为架空线路, 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014) 中电磁环境影响评价依据划分 (见表 1.4-1), 本项目输电线路评价工作等级为二级。

表 1.3 电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	220kV	输电线路	边导线地面投影外两侧各 15m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线	二级

1.5 评价范围

电磁环境影响评价范围见表 1.4。

表 1.4 电磁环境影响评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
220kV 架空线路	工频电场、工频磁场	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域

1.6 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对工程附近敏感目标的影响。

2 环境质量现状监测与评价

本次环评委托江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程所经地区的电磁环境现状进行了监测，监测统计结果见表 2.1 所示。

表 2.1 本工程电磁环境现状监测结果统计

序号	工程名称	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度(μ T)
1	220kV 配套拟建线路周围	97.8~187.6	0.329~1.035
标准限值		4000	100

现状监测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

3 电磁环境影响预测与评价

3.1 架空线路工频电场、工频磁场影响理论预测分析

(1) 工频电场、工频磁场计算结果分析

①当 220kV 线路位于非居民区，按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求的非居民区导线最小对地高度 6.5m 架设时，220kV/110kV 混压四回线路位于非居民区，按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求的非居民区导线最小对地高度 6m 架设时，线路下方的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 控制限值要求；当 220kV 线路经过居民区时，由理论计算结果可知，220kV 双回架空线路采用同相序架设导线对地高度不低于 12m、采用逆相序架设导线对地高度不低于 9m 时，线路下方的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的 4000V/m 的公众曝露限值要求。当 220kV/110kV 混压四回线路经过居民区时，按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求，220kV/110kV 混压四回线导线对地高度不低于 7m 时，线路下方的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的 4000V/m 的公众曝露限值要求。

②当预测点距线路走廊中心投影位置距离相同时，架空线路下方的工频电场、工频磁场随着净空距离的增大呈递减的趋势。根据以上的预测计算结果，结合《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求，本工程 220kV 线路以不同架设方式跨越民房时，必须保证一定的净空高度。具体要求如下：

- 220kV 线路采用同塔双回同相序（ABC/ABC）架设跨越建筑物时，导线对线下建筑物最高位置（含顶）的人员活动场所的垂直距离应不小于 12m。
- 220kV 线路采用同塔双回逆相序（ABC/CBA）架设跨越建筑物时，导线对线下建筑物最高位置（含顶）的人员活动场所的垂直距离应不小于 9m。
- 220kV/110kV 混压四回线路跨越建筑物时，导线对线下建筑物最高位置（含顶）的人员活动场所的垂直距离应不小于 6m。

③当预测点与导线间净空高度相同时，架空线路下方的工频电场、工频磁场随着预测点距线路走廊中心投影位置距离的增大呈递减趋势。因此，本项目

220kV 线路经过居民区时,在满足房屋屋顶与导线间相对垂直距离不小于净空距离值的前提下,线路两侧的民房(不跨越)处也能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

3.2 架空线路类比分析

按照类似本工程的建设规模、电压等级、线路负荷、线路类型及使用条件等原则确定相应的类比工程。工频电场和线路的运行电压有关,相同电压等级情况下产生的工频电场大致相同,工频磁场与线路的运行负荷成正比,线路负荷越大,其产生的工频磁场也越大。

(1) 220kV 双回架空

为预测本工程线路,双回架空线路对周围电磁环境的影响,选取常州 220kV 天余线(相序:ACB/ACB,导线型号:2 $\times$ LJ-400/35)作为类比线路。该线路电压等级、架设方式均与本工程相同,类比线路铁塔呼高 30m,本工程直线塔最低呼高为 33m,导线型号为 2 $\times$ LJ-300/25,对周围电磁环境的影响小于 220kV 天余线,因此,选取常州 220kV 天余线作为同塔双回线路的类比线路是可行的,类比较为保守。

已运行的 220kV 天余线的类比监测结果表明,220kV 天余线周围距地面 1.5m 处工频电场强度为 10.4V/m~2170V/m,工频磁感应强度(合成量)为 0.0170 μ T~0.1060 μ T,分别符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

根据现状监测结果,线路工频磁场监测最大值为 0.1060 μ T,推算到设计输送功率情况下,工频磁场约为监测条件下的 9.52 倍,即最大值为 1.010 μ T。因此,即使是在设计最大输送功率情况下,线路运行时的工频磁场亦能满足相应标准限值要求。

通过以上类比监测及理论计算可以预测,本项目 220kV 架空线路以同塔双回排列方式架设投运后,线路周围产生的工频电场、工频磁场亦均能满足环保要求。

(2) 220kV/110kV 混压四回架空

为预测本工程 220kV/110kV 混压四回线路工频电场、工频磁场对周围电磁环境的影响,选取无锡 220kV 斗景 4565/4566 线、110kV 景瑰线/景南线混压四

回线路作为类比线路（上 BAC/BCA 下 BCA/BCA），该线路电压等级、架设方式与本工程相同，导线类型（ $2\times\text{LGJ-400/35}$ ）大于本工程导线，线路对地高度 18m，铁塔呼高 21m，本工程直线塔最低呼高为 21m。因此，220kV 斗景 4565/4566 线、110kV 景瑰线/景南线对周围的电磁环境影响大于本工程线路，类比较为保守，类比可行。

已运行的无锡 220kV 斗景 4565/4566 线、110kV 景瑰线/景南线的类比监测结果表明，220kV 斗景 4565/4566 线、110kV 景瑰线/景南线周围工频电场强度为 $9.4\text{V/m}\sim 88.3\text{V/m}$ ，工频磁感应强度（合成量）为 $0.041\mu\text{T}\sim 0.826\mu\text{T}$ ，分别符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m 、工频磁场 $100\mu\text{T}$ 公众曝露限值要求。

根据现状监测结果，线路工频磁场监测最大值为 $0.826\mu\text{T}$ ，推算到设计输送功率情况下，工频磁场约为监测条件下的 11.0 倍，即最大值为 $9.086\mu\text{T}$ 。因此，即使是在设计最大输送功率情况下，线路运行时的工频磁场亦能满足相应标准限值要求。

通过以上类比监测及理论计算可以预测，本项目中 220kV/110kV 混压四回架设段线路投运后，线路周围产生的工频电场、工频磁场亦均能满足环保要求。

4 电磁环境保护措施

4.1 输电线路电磁环境保护措施

（1）提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。

（2）220kV 线路经过非居民区时，导线对地距离应不小于 6.5m。

（3）220kV/110kV 混压四回线路经过非居民区时，导线对地距离应不小于 6m。

（3）220kV 架空线路经过居民区时，同塔双回同相序架设导线的最低对地高度应不小于 12m；同塔双回逆相序架设导线的最低对地高度应不小于 9m；220kV/110kV 混压四回线路经过居民区时，同塔双回同相序架设导线的最低对地高度应不小于 7m。

（4）线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标，线路必须跨越居民住宅等环境敏感目标时，按本报告要求保持足够的净空高度，确保环境敏感目标处

的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。具体要求如下：

- 220kV 线路采用同塔双回同相序（ABC/ABC）架设跨越建筑物时，导线对线下建筑物最高位置（含顶）的人员活动场所的垂直距离应不小于 12m。
- 220kV 线路采用同塔双回逆相序（ABC/CBA）架设跨越建筑物时，导线对线下建筑物最高位置（含顶）的人员活动场所的垂直距离应不小于 9m。
- 220kV/110kV 混压四回线路跨越建筑物时，导线对线下建筑物最高位置（含顶）的人员活动场所的垂直距离应不小于 6m。

5 电磁评价结论

（1）项目概况

邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程建设内容为：

- ① 建设 220kV 邵场变至平墩变线路改造工程，新建线路路径全长约 10.8km，全线同塔双回架设；拆除原 220kV 邵场变至平墩变线路约 12km。
- ② 建设 220kV 邵场变至红卫变线路改造工程，新建线路路径全长约 16.5km，与 110kV 邵场变至杜村变线路混压四回架设约 2.6km（第 4 回 110kV 线预留），其余段混压四回设计 220kV 双回挂线；拆除原 220kV 邵场变至红卫变线路约 23.4km。

（2）电磁环境质量现状

现状监测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

（3）电磁环境影响评价


通过类比监测和理论预测，220kV 架空输电线路在满足本报告提出的净空高度要求的前提下，建成投运后周围工频电场、工频磁场可满足相关的标准限值。

（4）电磁环境保护措施


架空线路建设时，提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方式，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标，必须跨越居民住宅等环境敏感目标时，按本报告要求保持足够的净空高度，确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。

(5) 评价结论

综上所述，邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，正常运行时对周围环境的影响满足相应评价标准要求。



附图 1 邳州 220kV 邵场变配套 220kV 线路改造工程地理位置示意图



附图 2 本工程线路路径及监测点位示意图