

无锡电网受限接入配电线路清单

截至 2022 年 9 月底，无锡电网受限接入配电线路共 34 条，具体情况如下表所示。

序号	变电站	线路名称	最高负载率	供电公司
			(%)	(分部)
1	五村变	10kV 煤栈线 131	101.99%	惠山区
2	兴周变	10kV 兴松线 153	126.88%	江阴市
3	钱家变	10kV 劲松线 162	101.68%	江阴市
4	何巷变	10kV 茂昌线 163	131.95%	江阴市
5	善卷变	10kV 大鹏线 149	101.89%	宜兴市
6	皋岸变	10kV 皋塘线 163	113.30%	江阴市
7	邓阳变	10kV 圣阳线 162	142.54%	江阴市
8	杨市变	10kV 杨出线 121	103.32%	惠山区
9	渚东变	10kV 渚钢线 122	117.20%	宜兴市
10	紫霞变	10kV 鹏砣线 135	115.13%	宜兴市
11	紫杉变	10kV 晶源线 134	101.82%	锡山区
12	皋岸变	10kV 塘东线 135	115.80%	江阴市
13	临津变	10kV 摆布线 121	119.02%	宜兴市
14	富华变	10kV 富高线 163	105.40%	江阴市
15	正阳变	10kV 东材线 121	102.90%	锡山区
16	九龙变	10kV 特钢线 144	108.21%	惠山区
17	红力变	10kV 红庄线 149	111.36%	新吴区
18	砂北变	10kV 英迈线 144	121.09%	江阴市
19	世纪变	10kV 应天线 124	113.62%	江阴市
20	闸口变	10kV 橡塑线 162	102.53%	宜兴市
21	毛岸变	10kV 春雨线 123	103.60%	锡山区
22	万兴变	10kV 万通线 138	116.82%	江阴市
23	陈家桥变	10kV 白荡线 125	103.57%	惠山区
24	陈家桥变	10kV 万和线 116	101.57%	惠山区
25	陈子变	10kV 月山线 127	128.79%	江阴市
26	大学变	10kV 学府线 149	124.45%	滨湖区

27	皋岸变	10kV 皋镇线 153	103.56%	江阴市
28	联清变	10kV 锡通线 122	113.95%	惠山区
29	梅村变	10kV 中凯线 146	104.44%	新吴区
30	许家变	10kV 火炬线 134	109.26%	梁溪区
31	蓉东变	10kV 蓉湖线 111	101%	惠山区
32	唐义变	10kV 唐家线 111	102.12%	惠山区
33	唐义变	10kV 陶家线 134	101.08%	惠山区
34	协新变	10kV 陆泾线 111	103.95%	新吴区

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及无锡供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

年度最高负荷负载率达到 100%。