

江苏盐城射阳港电厂扩建配套 500 千伏送出工程竣工环境保护验收意见

2023 年 4 月 12 日，国网江苏省电力有限公司在盐城召开了江苏盐城射阳港电厂扩建配套 500 千伏送出工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，建设管理单位国网江苏省电力有限公司建设分公司、国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司，运行单位国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司，设计单位中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司，施工单位江苏省送变电有限公司，监理单位国网江苏省电力工程咨询有限公司，环评单位江苏辐环环境科技有限公司，验收调查单位国电环境保护研究院有限公司，监测单位迪天环境技术南京股份有限公司。会议特邀专家 5 名，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

江苏盐城射阳港电厂扩建配套 500 千伏送出工程包括 2 项子工程，分别为：（1）射阳 500 千伏变电站间隔扩建工程；（2）射阳港电厂~射阳 500 千伏线路工程。工程具体情

况如下：

（一）射阳 500 千伏变电站间隔扩建工程

建设射阳 500 千伏变电站扩建 2 回 500 千伏出线间隔（至射阳港电厂 1 回、2 回）。在变电站内预留场地进行建设，不新征用地。变电站调度运行名称为“鹤栖 500 千伏变电站”。

变电站位于盐城射阳港经济开发区境内。

（二）射阳港电厂~射阳 500 千伏线路工程

建设射阳港电厂~射阳 500 千伏同塔双回线路路径长 7.307 千米，采用 4×JL/LB20A-800/55 型铝包钢芯铝绞线，逆相序排列方式；建设 18 基铁塔。

本工程建设线路路径位于盐城射阳港经济开发区境内。

江苏盐城射阳港电厂扩建配套 500 千伏送出工程总投资额为 12853 万元，其中环保投资为 131.5 万元，占总投资的 1.02%。该工程于 2022 年 6 月 28 日开工建设，于 2022 年 12 月 27 日主体工程竣工，2023 年 2 月 16 日进入调试运行期。

二、工程变动情况

本工程于 2022 年 1 月 11 日取得江苏省生态环境厅《关于江苏盐城射阳港电厂扩建配套 500 千伏送出工程环境影响报告书的批复》（苏环审〔2022〕2 号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84 号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、已采取的环境保护措施等与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告书及其批复文件提出的要求，

建成了环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环保设施调试效果

射阳 500 千伏变电站前期站内生活污水采用景观式一体化地埋式污水处理装置后进行绿化，不外排。本期变电站间隔扩建工程不新增运行人员，不新增生活污水产生量，对周围地表水环境没有影响。

五、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境、变电站厂界噪声监测值均符合验收要求；变电站前期站内生活污水进处理后进行绿化，不外排，本期不新增生活污水产生量，对地表水环境无影响；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；前期工程已制定突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

六、验收结论


本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告书及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强本工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。
















验收工作组组长：

2023 年 4 月 12 日



江苏盐城射阳港电厂扩建配套500千伏送出工程

竣工环保验收会验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务 职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	工程师		
	聂 峰	中国电力工程顾问集团 华东电力设计院有限公司	正 高		特邀专家
	庄振明	江苏省南京环境监测中心	研 高		
	郝天明	南京普环电力科技有限公司	高 工		
	韦 庆	江苏省辐射环境保护咨询有限公司	高 工		
	傅高健	江苏方天电力技术有限公司	高 工		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评 单位
	胡晓冬	国网江苏省电力有限公司建设分公司	专 职		建设管理 单位
	仲 宇	国网江苏省电力有限公司盐城供电分 公司	专 职		
	姚 成	中国能源建设集团江苏省电力设计院 有限公司	高 工		设计单位
	曹永春	江苏省送变电有限公司	工程师		施工单位
	赵 亮	国网江苏省电力工程咨询有限公司	工程师		监理单位
	丛 俊	江苏辐环环境科技有限公司	高 工		环评单位
	赵 刚	国电环境保护研究院有限公司	高 工		验收调查 单位
	徐贵阳	迪天环境技术南京股份有限公司	工程师		监测单位