

连云港厉荡~盐东 110 千伏线路改造工程 竣工环境保护验收意见

2024 年 10 月 30 日，国网江苏省电力有限公司在南京市召开了连云港厉荡~盐东 110 千伏线路改造工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，建设管理单位国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司，设计单位南瑞电力设计有限公司，环评单位江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司，施工单位江苏南瑞恒驰电气装备有限公司，验收调查单位江苏通凯生态科技有限公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本次验收的工程为连云港厉荡~盐东 110 千伏线路改造工程。

本项目新建 110 千伏架空线路（折单）3.735 公里。

本项目总投资 904 万元，其中环保投资 18 万元。本次验收工程基本情况详见附表 1。

二、工程变动情况

本次验收工程取得了连云港市生态环境局的环评批复（详见附表 2），本次竣工环保验收的工程性质、地点、规模、已采取的环境保护措施等与环评阶段基本一致，无重大变动，工程实际

建设内容与环评阶段略有变化（详见附表3），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响


本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境监测值均符合环评及批复要求；固体废物得到妥善处置，对环境无影响。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

加强本工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长： 

2024年10月30日

附表 1 本次验收工程建设基本情况表

序号	工程名称	验收工程组成	建设规模
1	连云港厉荡～盐东 110 千伏线路改造工程	连云港厉荡～盐东 110 千伏线路改造工程	本项目建设 2 回线路，同塔双回设计（一回运行、一回备用）。新建厉荡～盐东 110 千伏线路厉庄 89B 线 55#～厉庄 89B 线盐东支线 3#同塔双回（一回备用）线路路径长 3.627 公里；恢复架线段双回线路路径长 0.108 公里（其中一回为补挂单回线路）。新建杆塔 14 基，导线采用 1×JL3/G1A-400/35 高导电率钢芯铝绞线。 拆除厉荡～盐东 110 千伏线路原厉庄 89B 线 55#－原厉庄 89B 线盐东支线 4#段导线及原厉庄 89B 线 55#－原厉庄 89B 线盐东支线 3#段杆塔，拆除杆塔 12 基，拆除段线路路径总长约 2.79 公里。

附表 2 本次验收工程环评审批情况一览表








序号	工程名称	审批部门	文号	时间
1	连云港厉荡~盐东 110 千伏线路改造工程	连云港市生态环境局	连环辐（表）复〔2022〕5 号	2022.5.31

附表 3 工程运行阶段与环评阶段规模变化情况一览表

工程名称	变动工程内容	环评阶段工程组成及规模	验收阶段工程组成及规模	变化情况	变化原因	变动情况分析
连云港东 110 千伏线路改造工程	连云港东 110 千伏线路改造工程	本项目新建 2 回线路，同塔双回路设计（一回运行、一回备用）。新建厉荡～盐东 110 千伏 55#-67#双回路架空线路路径长 3.8 公里；新建厉荡～盐东 110 千伏 90#-93#双回路架空线路路径长 0.8 公里。拆除厉荡～盐东 110 千伏 55#-67#和 90#-93#架空线路路径全长 4.0 公里。	本项目新建 2 回线路，同塔双回路设计（一回运行、一回备用）。新建厉荡～盐东 110 千伏 55#-67#同塔双回路架空（一回备用）线路路径长 3.627 公里；恢复架线段双回路路径长 0.108 公里（其中一回为补挂单回路）。拆除厉荡～盐东 110 千伏线路原厉庄 89B 线 55#-原厉庄 89B 线盐东支线 4#段导线及原厉庄 89B 线 3#段杆塔，拆除段架空线路路径全长 2.79 公里。	输电线路路径长度减少 0.865 公里。	厉荡～盐东 110 千伏线路 90#～93#段双回路架空线路不再实施。利用原导线线路补挂单回路（不备用电），与 110 千伏厉庄 89B 盐东支线形成双回路（一回备用）线路。	对照环办辐射〔2016〕84 号文中“输变电建设项目重大变动清单”，不属于重大变动。

连云港厉荡~盐东 110 千伏线路改造工程

竣工环保验收会验收组成员签到表

分工	姓 名	工作单位	职务 /职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
组员	庄振明	南京市环境监测中心站	研 高		特邀专家
	赵 刚	国电环境保护研究院	高 工		特邀专家
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		审评单位
	曹 巍	国网江苏省电力有限公司 连云港供电分公司	专 职		建设单位
	袁昊钰	南瑞电力设计有限公司	工程师		设计单位
	徐 超	江苏南瑞恒驰电气装备有限公司	工程师		施工单位
	李昉娟	江苏通凯生态科技有限公司	工程师		验收报告 编制单位
	杨 慧	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司	工程师		环评报告 编制单位