

江苏南通斯堪尼亚年产 5 万辆商用车迁建项目 110 千伏配套工程竣工环境保护验收意见

2025 年 4 月 29 日，国网江苏省电力有限公司在南京召开了江苏南通斯堪尼亚年产 5 万辆商用车迁建项目 110 千伏配套工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有限公司南通供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，设计单位南通电力设计院有限公司，施工单位江苏皋能电力实业有限公司，监理单位南通电力设计院有限公司监理分公司，环评单位江苏春骥环境科技咨询有限公司，验收调查单位江苏省苏核辐射科技有限责任公司，验收监测单位江苏省苏核辐射科技有限责任公司。会议特邀专家 2 名，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本工程包含 5 项子工程，分别为：武穆 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程、柴湾 110 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程、武穆～袁桥 110 千伏线路工程、柴湾～袁桥 110 千伏线路工程、柴湾～袁桥 T 接斯堪尼亚 110 千伏线路工程。（1）武穆 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程：武穆 220 千伏变电站扩

建 1 回 110 千伏出线间隔至 110 千伏袁桥变，采用架空出线。

(2) 柴湾 110 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程：柴湾 110 千伏变电站扩建 2 回 110 千伏出线间隔至 110 千伏袁桥变，采用架空出线。(3) 武穆～袁桥 110 千伏线路工程：1 回，路径总长 8.899 公里，其中新建路径长度 0.159 公里，本期补挂 110 千伏单回架空线路路径长 0.1 公里，利用武袁线老线长 8.5 公里，恢复同塔双回架空线路路径长 0.14 公里，新建 110 千伏单回电缆线路路径长 0.09 公里，110 千伏武袁 48H 线需新建单回架空线路路径长 0.069 公里。(4) 柴湾～袁桥 110 千伏线路工程：建设柴湾～袁桥 110 千伏线路，2 回，路径总长 8.34 公里，其中新建路径长度 0.87 公里，本期利用万桥线老线路路径长 7.0 公里，新建 110 千伏同塔双回架空线路路径长 0.78 公里，柴湾变侧补挂单回架空线路路径长 0.091 公里，新建 110 千伏单回电缆线路路径长 0.09 公里，袁桥变侧补挂单回架空线路路径长 0.379 公里。袁桥变侧拆除同塔双回架空线路路径长 0.2 公里。(5) 柴湾～袁桥 T 接斯堪尼亚 110 千伏线路工程：建设柴湾～袁桥 T 接斯堪尼亚 110 千伏线路，1 回，路径总长 2.129 公里，其中新建路径总长 0.729 公里，本期新建双设单挂架空线路路径长 0.581 公里，利用万桥线老线长 1.4 公里，补挂同塔双回架空线路路径长 0.148 公里，拆除同塔双回架空线路路径长 0.1 公里。

本工程总投资为 2325 万元，环保投资为 47 万元，环保投资占总投资的 2.05%。工程于 2024 年 10 月开工，2025 年 3 月竣工并进入环境保护设施调试期。

二、工程变动情况

本工程于2024年8月取得南通市数据局《关于江苏南通斯堪尼亚年产5万辆商用车迁建项目110千伏配套工程项目环境影响报告表的批复》（通数据审批〔2024〕18号），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），本工程实际建成后的工程性质、地点、规模、采用的生产工艺、已采取的环境保护措施等均与环评报告基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境和声环境监测值均符合环评及批复要求。

五、验收结论

本工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本工程通过竣工环境保护验收。

六、后续要求









进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长：



2025年4月29日

江苏南通斯堪尼亚年产 5 万辆商用车迁建项目 110 千伏 配套工程竣工环保验收会验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		建设单位
组员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		
	庄振明	江苏省辐射防护协会	研 高		特邀专家
	傅高健	江苏方天电力技术有限公司	高 工		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术审评 单位
	冯 鹏	国网江苏省电力有限公司 南通供电分公司	高 工		建设管理 单位
	邓 达	南通电力设计院有限公司	工程师		设计单位
	时 祥	江苏皋能电力实业有限公司	工程师		施工单位
	刘李军	南通电力设计院有限公司监 理分公司	工程师		监理单位
	陈明庭	江苏春骥环境科技咨询有限 公司	工程师		环评单位
	葛晓阳	江苏省苏核辐射科技 有限责任公司	高 工		验收报告 编制单位
	高彦超	江苏省苏核辐射科技 有限责任公司	工程师		验收监测 单位