

仪征电网受限接入配电线路清单

截止 2023 年 12 月底，仪征电网受限接入配电线路共有 9 条，具体情况如下表所示：

序号	线路名称	最高负载率
1	安达 113 线	75.61%
2	东开 2 号 126 线	71.09%
3	闽开 2 号 121 线	96.59%
4	三南 122 线	75.88%
5	新街 119 线	72.69%
6	新中 114 线	74.58%
7	尹山 111 线	70.87%
8	张云 125 线	70.15%
9	天富 111 线	88.17%

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%且未完成治理。