

仪征电网受限接入配电线路清单

截止 2024 年 9 月底，仪征电网受限接入配电线路共有 15 条，具体情况如下表所示：

序号	线路名称	最高负载率
1	安达 113 线	108.85%
2	巴庄 2 号 162 线	71.46%
3	东开 2 号 126 线	96.73%
4	科五 2 号 121 线	73.26%
5	米厂 113 线	71.08%
6	闽开 2 号 121 线	95.95%
7	七星 126 线	75.14%
8	三南 122 线	101.71%
9	圩东 2 号 124 线	70.62%
10	先锋 122 线	76.65%
11	新街 119 线	72.69%
12	新中 114 线	78.72%
13	张云 125 线	72.13%
14	中兴 212 线	71.00%
15	天富 111 线	94.71%

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及供电公司管辖资产的 10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到 100%且未完成治理。