

附件 2：电源可开放容量信息

无锡市（县、区）供电公司 10（20）千伏公用配变电源

可开放容量信息

（2025 年第一季度）

截至 2024 年第四季度，无锡市（县、区）公司 10（20、6）千伏公用配变共有 56120 台，发生倒送的有 11844 台，占 21.1%。其中，最大倒送负载率小于 80%的共有 11826 台，占比 99.85%；最大倒送负载率大于等于 80%的共有 18 台，占比 0.15%。倒送负载率大于等于 80%的公用配变电源容量受限清单如下。

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级(kV)	额定容量（kW）
1	江阴	PMS_蔡东中心路变	10kV	200
2	惠山	10kV 高潮 6#箱变 T1	10kV	200
3	江阴	PMS_袁家高头西变	10kV	400
4	惠山	PMS_新星电工配变	10kV	400
5	惠山	PMS_正明村委配变	10kV	250

6	江阴	南国桥南变	10kV	400
7	江阴	PMS_沈巷北变	10kV	315
8	宜兴	PMS_琅玕桥公变	10kV	200
9	滨湖	大张巷甲配变（TTU）	10kV	400
10	江阴	PMS_南吴巷变	10kV	200
11	江阴	PMS_柴场里变	10kV	200
12	宜兴	PMS_高滕田舍公变	10kV	100
13	宜兴	洋溪 2#公变（光伏并网）	10kV	200
14	宜兴	钱家村北公变（光伏并网）	10kV	200
15	江阴	PMS_胡家湾北变	10kV	315
16	江阴	PMS_洗菜沟变	10kV	315
17	宜兴	胥藏 2#公变（光伏并网）	10kV	200
18	惠山	林业村三配变	10kV	200